



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 34 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка детский сад первой категории №61 «Чебурашка»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 25.01.2016 № 34, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 03.02.2016г.; с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. 08.02.2016г. проведена **плановая выездная проверка** в отношении: МБДОУ №61 «Чебурашка», расположенного по адресу: Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2.

Должностные лица, проводившие проверку:

Лаврущенко Александр Александрович – дознаватель ОНД по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №61 «Чебурашка» Ельченко Елена Владимировна:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с **Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»** необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 14;	11.07.2016г	
2.	УстраниТЬ недостаточное количество указательных знаков пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33;	11.07.2016г	
3.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверь	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	11.07.2016г	

	запасного выхода левого крыла здания	Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.35		
4.	УстраниТЬ хранение горючих материалов под лестничным маршем левого крыла здания (мебель).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п. 23.к;	11.07.2016г	
5.	УстраниТЬ хранение горючих материалов под лестничным маршем правого крыла здания (мебель).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п. 23.к;	11.07.2016г	
6.	Установить колпак на эксплуатирующийся светильник в помещении прачечной у запасного выхода.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	11.07.2016г	
7.	Установить колпак на эксплуатирующийся светильник в помещении сушки.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	11.07.2016г	
8.	Заделать отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (отверстия в помещении сушки белья).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.22	11.07.2016г	
9.	Установить колпак на эксплуатирующийся светильник в помещении кладовой сухих фруктов.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	11.07.2016г	
10.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверь запасного выхода средней группы.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.35;	11.07.2016г	
11.	Установить колпак на эксплуатирующийся светильник в помещении гардеробной.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	11.07.2016г	
12.	УстраниТЬ нарушение изоляции электропроводки в помещении прачечной.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.А;	11.07.2016г	
13.	Присоединить к пожарному крану пожарный рукав в пожарном шкафе №2.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.57;	11.07.2016г	
14.	В помещении электрощитовой нанести на корпус огнетушителя краской порядковый номер.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.475;	11.07.2016г	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД по г. Азову
и Азовскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по
Ростовской области
лейтенант вн. службы



А.А. Лаврущенко

«08» февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ №61 «Чебурашка»
Ельченко Елена Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«08» февраля 2016 г.