



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО АЗОВСКОМУ РАЙОНУ**

346744, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 5. Телефон: (86342) 9-89-26 Факс: (86342) 9-89-26
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 18gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Головатовская средняя общеобразовательная школа Азовского района

(сокращенное наименование МБОУ Головатовская СОШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 1 от «13» января 2022 г. Главного государственного инспектора Азовского района по пожарному надзору - Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Азовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы О.В. Розваского, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Головатовка, пер. Октябрьский, 26

проверку проводил(а): Государственный инспектор Азовского района по пожарному надзору - Дознаватель ОНД и ПР по Азовскому району НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Хашагульгов Тагир Русланович

При проведении проверки присутствовали: Ответственный по пожарной безопасности директор МБОУ Головатовская СОШ.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Помещение электрощитовая не отделено от помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивно пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми)	(п. 1 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (с изменениями №1 от 14.08.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	19.01.2023	
2.	Дверь эвакуационного выхода на 1-м этаже открывается не по направлению выхода из здания.	«Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания». (СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.22).	19.01.2023	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по Азовскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
«25» января 2022 г..


(подпись) Т.Р. Хашагульгов

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ Головатовская СОШ
«25» января 2022 г.


(подпись) Е.В. Гайденко