



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Азовская межрайонная
прокуратура**

ул. Ленинградская, 44, г. Азов,
Ростовская область, 346780

И. 01.2014 № 21-110-2014

Директору МБОУ Кагальницкой СОШ
Азовского района

Демидовой Н.И.

ул. Ленина, д. 33-а
с. Кагальник,
Азовский район,
Ростовская область, 346780

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Азовской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних, соблюдением требований пожарной безопасности в местах массового пребывания несовершеннолетних, проведена проверка соблюдения федерального законодательства о противопожарной безопасности в МБОУ Кагальницкой СОШ Азовского района.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» (в ред. от 28.09.2010 № 243-ФЗ), руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» (в ред. от 28.09.2010 № 243-ФЗ), ответственность

«О пожарной безопасности» (в ред. от 28.09.2010 № 243-ФЗ), ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Вышеуказанные лица, и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведенной прокурорской проверки выявлены следующие нарушения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»:

а) не обозначены пути эвакуации из здания стандартными знаками пожарной безопасности (стрелки с направлением движения), (правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33);

б) допускается использование удлинителя для питания электроприборов, (правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 42-з;

Подобные нарушения требований федерального законодательства создают условия и предпосылки к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, ставят под угрозу их жизнь и здоровье, а также возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Азовского района Ростовской области, что недопустимо.

Помимо прочего, ущемляются, предусмотренные ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ (в редакции от 17.12.09) права ребенка при осуществлении деятельности в области его образования и воспитания.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее, представление с участием представителя прокуратуры и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению подобного впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

3. О результатах принятых мер сообщить в Азовскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора
советник юстиции



Л.В. Ковалева

ПРИКАЗ

22.01.2014 года

№ 21/1

О результатах принятых мер по прокурорской проверке

В ходе проверки, проведенной 15.01.2014 года помощником прокурора Азовской межрайонной прокуратурой Перехожих В.А., о соблюдении части 7 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выявлены следующие нарушения: при обеденном зале отсутствуют одноразовые полотенца, стационарные питьевые фонтанчики перед столовой не имеют ограничительного кольца, не обозначены пути эвакуации из здания стандартными знаками пожарной безопасности, допускается использование удлинителя для питания электроприборов.

На основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дранка Т.А., заместителю директора по хозяйственной части, вынести замечание за выявленные нарушения, входящие в круг ее должностных обязанностей.
2. Дранка Т.А., заместителю директора по хозяйственной части, устранить выявленные в ходе проверки нарушения в трехдневный срок.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:



/Н.И.Демидова/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района (МБОУ Кагальницкая СОШ)
346770, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а,
тел/факс (8863-42-39-4-93), e-mail: madkag@yandex.ru. ИНН 6101023220, КПП 610101001,
ОГРН 1026100508367, БИК 046015001,
р/с 40701810560151000010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, л/с 20586Х61320

Заместителю
Азовского межрайонного прокурора
советнику юстиции
Ковалевой Л.В.
директора
МБОУ Кагальницкой СОШ
Демидовой Н.И.

исх. от 05.04.14 № 58

Представление об устранении нарушений в соответствии со ст.37 Федерального закона № 69 – ФЗ от 21.12.1994 года «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

рассмотренное помощником прокурора Перехожих В.А.

В ходе проведенной помощником прокурора Перехожих В.А. проверки были выявлены следующие нарушения требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»:

1. Не обозначены пути эвакуации из здания стандартными знаками пожарной безопасности (стрелки с направлением движения);
2. Допускалось использование удлинителя для питания электроприборов.

Приняты следующие меры к устранению:

1. Пути эвакуации из здания оснащены знаками пожарной безопасности (стрелки с направлением движения);
2. Изъяты и запрещены к использованию удлинители для питания электроприборов, заменены на сетевые фильтры.

Винновому лицу, заместителю директора по хозяйственной части Дранка Т.А., вынесено административное замечание за выявленные нарушения, входящие в круг ее должностных обязанностей.

Директор школы



/Н.И.Демидова/

Handwritten signature and stamp of the prosecutor's office.



**Правительство
Ростовской области**

**Региональная служба по надзору и
контролю в сфере образования
Ростовской области
(Ростобрандзор)**

ул. Тургеневская, 44, г. Ростов-на-Дону, 344002

E-mail: rostobrandzor@rostobrandzor.ru

<http://www.rostobrandzor.ru>

18.06.2015 № 10/1801

Директору Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения Капальницкой средней
общеобразовательной школы
Азовского района

Н.Н. Демидовой

ул. Липова, 33-а,
с. Капальники,
Азовский район,
Ростовская область, 346730

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (далее - Ростобрандзор) рассмотрела Ваше письмо с отчетом об исполнении предписания от 26.05.2015 № 182 об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки и исполнения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Капальницкой средней общеобразовательной школы Азовского района, проведенной в соответствии с приказом Ростобрандзора от 15.10.2014 № 2480, и сообщает, что данное предписание снято с контроля.

Руководитель
Региональной службы

 Н.В. Толстик

*6/2 219
от 05.06.2015*