



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Почтовый адрес: 344003 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11

Телефон: +7(863) 240-67-66, факс: +7(863) 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru;

«Единый «телефон доверия» +7(863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. АЗОВУ И АЗОВСКОМУ РАЙОНУ

ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, 346744

Тел: +7(86342) 9-89-26 Факс: +7(86342) 9-89-26

Сайт: www.61.mchs.gov.ru

E-mail: 18gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия»: +7(863) 239-99-99

с. Кулешовка

(место составления акта)

11.06.2019

(дата составления акта)

12 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 56

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Молодежная, 6, на основании распоряжения (приказа) № 56 от «16» мая 2019 г. главного государственного инспектора города Азова и Азовского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Азову и Азовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Дзюбина А.А. была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 23 «Казачок» (сокращенное фирменное наименование МБДОУ №23 «Казачок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » июня 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин.


« 17 » июня 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

Общая продолжительность проверки: (всего 2 часа 00 минут в течении 2 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Азову и Азовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): Заведующий МБДОУ №23 «Казачок» Кучурина Елена Сергеевна  15.05.2019 г. в 14 ч. 10 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Азова и Азовского района по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Азову и Азовскому району старший лейтенант внутренней службы Лаврущенко Александр Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кучурина Елена Сергеевна – Заведующий МБДОУ №23 «Казачок»:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не предоставлены документы (расчеты) определяющие категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны для помещения склада (на электрощитовую)	глава 5 и глава 8 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» далее – ФЗ-123
2.	Котельная не отделена от помещения кухни ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60)	статья 4.; статья 88, п.1., табл.23 ФЗ-123; СНИП 21-01-97*, п.5.18*.; табл.4
3.	Не предоставлены документы (расчеты) определяющие категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны для помещения склада (на котельную)	глава 5 и глава 8 ФЗ-123
4.	Не обеспечено наличие на дверях отдельно стоящих помещений для хранения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", (далее – ППР) ППР п. 20
5.	Работники допускаются к работе без прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума (на момент проверки не представлены документы, подтверждающие проведение противопожарного инструктажа с работниками организации и прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму)	ППР п. 3
6.	Отсутствует (не предоставлена) исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	ППР п. 61

7.	Лестница у эвакуационного выхода не имеет ограждения с поручнями	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 5.2.2
----	--	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены п. 2-8 предписания №45/1/1 от 18.05.2018
~~нарушений не выявлено:~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: документы МБДОУ №23 «Казачек», предписание № 56/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «17» июня 2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по г. Азову и Азовскому району
 УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
 старший лейтенант внутренней службы



А.А. Лаврущенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а)

Заведующий МБДОУ №23 «Казачок» Кучурина Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

17.06.2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)