



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Почтовый адрес: 344003 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11
Телефон: +7(863) 240-67-66, факс: +7(863) 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru;
«Единый «телефон доверия» +7(863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. АЗОВУ И АЗОВСКОМУ РАЙОНУ

ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, 346744 Тел: +7(86342) 9-89-26 Факс: +7(86342) 9-89-26
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 18gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: +7(863) 239-99-99

Предписание № 56/ 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад

№ 23 «Казачок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 56 от «16» мая 2019 г. Главного государственного инспектора города Азова и Азовского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Азову и Азовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Дзюбина А.А., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. 06.06.2019; с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. 17.06.2019 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МБДОУ №23 «Казачок», расположенного по адресу: Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Молодежная, 6.

проверку проводил(а):

государственный инспектор города Азова и Азовского района по пожарному надзору - дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Азову и Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Лаврущенко Александр Александрович,

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ №23 «Казачок» Кучурина Елена Сергеевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Не предоставлены документы (расчеты) определяющие категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны для помещения склада (на электрощитовую)	глава 5 и глава 8 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» далее – ФЗ-123	19.02.2020	
2.	Котельная не отделена от помещения кухни ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60)	статья 4.; статья 88, п.1., табл.23 ФЗ-123; СНиП 21-01-97*, п.5.18*; табл.4	19.02.2020	
3.	Не предоставлены документы (расчеты) определяющие категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны для помещения склада (на котельную)	глава 5 и глава 8 ФЗ-123	19.02.2020	
4.	Не обеспечено наличие на дверях отдельно стоящих помещений для хранения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", (далее – ППР) ППР п. 20	19.02.2020	
5.	Работники допускаются к работе без прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума (на момент проверки не представлены документы, подтверждающие проведение противопожарного инструктажа с работниками организации и прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму)	ППР п. 3.	19.02.2020	
6.	Отсутствует (не предоставлена) исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	ППР п. 61	19.02.2020	
7.	Лестница у эвакуационного выхода не имеет ограждения с поручнями	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 5.2.2	19.02.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Азова и Азовского района по пожарному надзору –
дознаватель ОНДиПР по г. Азову и Азовскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
«17» июня 2019 г.



А.А. Лаврущенко

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:

Кучурина Елена Сергеевна - Заведующий МБДОУ №23 «Казачок»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июня 2019 г.


(подпись)