



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 138/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад №56 «Кораблик»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 21.04.2016 № 138, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. 19.05.2016; с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 25.05.2016 проведена **плановая выездная проверка** в отношении: МБДОУ №56 «Кораблик», расположенного по адресу: Азовский район, х. Обуховка, ул. Сквозная, 13-б.

Должностные лица, проводившие проверку:

Розваский Олег Владимирович – старший инспектор ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант вн. службы;
Засыпка Петр Алексеевич – старший дознаватель ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ № 56 «Кораблик» Молчанова Валентина Эдуардовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлены документы (расчеты) определяющие категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны (котельная, сарай)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, глава 5 и глава 8.	15.05.2017	

2.	Складские помещения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 4	15.05.2017	
3.	Отсутствует автоматическая система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в складских помещениях	Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (Утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323. Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003года. Регистрационный № 4837.) НПБ 104-03, п.5.1.	15.05.2017	
4.	Загромождение путей эвакуации (между 1 и 2 группами на 2 этаже)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012), п. 36.6	15.05.2017	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Азову и Азовскому району
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области
старший лейтенант вн. службы



О.В.Розваский

Старший дознаватель ОНД и ПР
по г. Азову и Азовскому району
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области
старший лейтенант вн. службы



П.А. Засыпка

«25» мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ № 56 «Кораблик»
Молчанова Валентина Эдуардовна
(должность, фамилия, инициалы) •


(подпись)

«25» мая 2016 г.