



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

344003 г. Ростов-на-Дону, ул. Города волос 11

Телефон: (863) 240-67-66, факс: (863)280-86-69, e-mail: gumchsro@donpac.ru

«Единый телефон доверия» (863)239-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азовскому району

ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, Азовский район, Ростовская область, Россия

Телефон: (86342) 9-89-26, факс: (86342) 9-89-26, E-mail: 18gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 14/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулешовской

средняя общеобразовательная школа №17

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного начальником ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы О.В. Розваским от 24.01.2020 №14, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 13.02.2020 г.; с 11ч. 00 мин. до 11ч. 30 мин. 28.02.2020 г. проведена **плановая выездная проверка** в отношении: МБОУ Кулешовская СОШ № 17 расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Гагарина, 1

Должностные лица, проводившие проверку:

Хашагульгов Тагир Русланович – дознаватель ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Кулешовская СОШ № 17 Малиночка Игорь Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает

1	2	требования которого (-ых) нарушены	безопасности	ся только выполнени е)
1.	Тамбур входа не защищен системой автоматической пожарной сигнализации	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 4	25.08.2020	
2.	Отсутствует поручень на лестничной клетке выхода эвакуации	Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. (СП1.п.5.2.2)	25.08.2020	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Дознаватель ОНД и ПР
по Азовскому району УНД и ПР
Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы



Т. Р. Хашагульгов

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Кулешовская СОШ № 17
Малиночка Игорь Николаевич
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«28» февраля 2020 г.