



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 5/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №46 «Малинка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 28.12.2015 № 3, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. 29.01.2016г.; с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. 05.02.2016г. проведена **плановая выездная проверка** в отношении: МБДОУ №46 «Малинка», расположенного по адресу: Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская, 73А.

Должностные лица, проводившие проверку:

Лаврущенко Александр Александрович – дознаватель ОНД по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №46 «Малинка» Лысенко Эльвира Валерьевна;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить колпак на эксплуатирующийся светильник в правом крыле здания.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42;	08.07.2016г	
2.	Заделать отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.22	08.07.2016г	

	и дымогазонепроницаемость (отверстия в раздевалке гр. №2).			
3.	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 6;	08.07.2016г	
4.	Устранить недостаточное количество указательных знаков пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33;	08.07.2016г	
5.	Обеспечить наличие на территории объекта знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 14;	08.07.2016г	
6.	Укомплектовать пожарные щиты не немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п.482;	08.07.2016г	
7.	Обеспечить объект защиты ящиком для песка.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п.483;	08.07.2016г	
8.	Устранить загромождение эвакуационного пути (мебель).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.36.б	08.07.2016г	
9.	Установить противопожарную дверь, отделяющую помещение пищеблока от коридора первого этажа, с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст. 88;	08.07.2016г	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД по г. Азову
и Азовскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по
Ростовской области
лейтенант вн. службы



А.А. Лаврущенко

«05» февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ №46 «Малинка»
Лысенко Эльвира Валерьевн
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«05» февраля 2016 г.