



Руководителю Северо-Кавказского управления

Ростехнадзора

Сергееву В.И.

И.О. директора МБОУ Маргаритовской СОШ

Азовского района

Скоковой Т.М.

Информация о принятых мерах.

Во исполнение «Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» вынесенным начальником Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Никифоровым С.И. нами были приняты следующие меры:

1. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения сделаны надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. На внутренней стороне (на дверцах) размещена однолинейная схема, сделаны надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях.
2. Однолинейная схема электрических соединений утверждена.
3. Прикреплены бирки на К 0,4кВ ВРУ 0,4кВ с указанием марки, напряжения, сечения, наименования линии, даты монтажа.

И.О. директора



Скокова Т.М.