МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 56/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад №19«Гномик»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 25.01.2016 № 34, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 30 мин. 17.03.2016г.; с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 22.03.2016г. проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МБДОУ №19 «Гномик», расположенного по адресу: Азовский район, с. Александровка, ул. Полевая, 5 «А»

Должностные лица, проводившие проверку:
Лаврущенко Александр Александрович – дознаватель ОНД по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №19 «Гномик» Нефёдова Марина Викторовна;
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствуют проекты на АПС, СОУЭ)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61;	01.11.2016г.	
2.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 24;	01.11.2016г.	

	ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.			
3.	Под лестничным маршем левого крыла (у главного входа) здания допускается хранение горючих материалов (мебель).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п. 23.к;	01.11.2016г.	
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения прачечной обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.20;	01.11.2016г.	
5.	В помещении прачечной светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	01.11.2016г.	
6.	В помещении костюмерной светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	01.11.2016г.	
7.	Допускается загромождение эвакуационных выходов (запасной вызод из костюмерной) предметами мебели и другими горючими материалами.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.36 «б»	01.11.2016г.	
8.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения пищеблока обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.20;	01.11.2016г.	
9.	Допускается загромождение эвакуационных выходов (запасной вызод из пищеблока) предметами мебели и другими горючими материалами.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.36 «б»	01.11.2016г.	
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях кладовых помещений пищеблока обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.20;	01.11.2016г.	
11.	В кладовой пищеблока светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	01.11.2016г.	
12.	В пищеблоке допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.А;	01.11.2016г.	
13.	В пространстве у входа в пищеблок светильник эксплуатируется со снятым	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2016г.	

	колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;		
14.	Под лестничным маршем правого крыла здания допускается хранение горючих материалов (мебель).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п. 23.к;	01.11.2016г.	
15.	Дверь электрощитовой не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст. 88;	01.11.2016г.	
16.	В пространстве у входа в электрощитовую светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	01.11.2016г.	
17.	На объекте, недостаточное количество указательных знаков пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33;	01.11.2016г.	
18.	Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 14;	01.11.2016г.	
19.	Двери второго этажа разделяющие лестничный марш и поэтажный коридор не обеспечены наличием приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 6.18*	01.11.2016г.	
20.	В помещении музея руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.22	01.11.2016г.	
21.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 помещение котельной не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.2 ст.54;	01.11.2016г.	
22.	В помещении котельной светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	01.11.2016г.	
23.	В помещении котельной допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.А;	01.11.2016г.	
24.	Руководитель организации не	«Правила противопожарного режима в	01.11.2016г.	

	обеспечил наличие на двери подвального помещения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.20;		
25.	В подвальном помещении светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.В;	01.11.2016г.	
26.	В подвальном помещении руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.22	01.11.2016г.	
27.	В подвальном помещении допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.42.А;	01.11.2016г.	
28.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях кладовых помещений на территории учреждения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.20;	01.11.2016г.	
29.	В кладовой (помещении складского назначения) кухни установлены штепсельные розетки	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п.348;	01.11.2016г.	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД
по г. Азову и Азовскому району
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы А.А. Лаврущенко

«22» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ №19 «Гномик»
Нефёдова Марина Викторовна
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«22» марта 2016 г.