



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 137/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад
№47 «Почемучка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 21.04.2016 № 137, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. 25.05.2016; с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. 30.05.2016 проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МБДОУ – д/с № 47 «Почемучка», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Орловка, ул. Донская, 21.

Должностные лица, проводившие проверку:

Лаврущенко Александр Александрович – дознаватель ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ – д/с № 47 «Почемучка " Бойко Екатерина Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для отделки пола на путях эвакуации используется линолеум, класс пожарной опасности которого не подтвержден не менее КМ2	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.1, ст.4, ст.5, ст.6 (ч.1, ч.3), Статья 134 ч. 1,2,3, 7 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	03.10.2016г	
2.	В помещениях: (спальная комната, помещение группы, раздевалка №1, раздевалка №2, помещение пищеблока, помещение прачечной) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 42.в	03.10.2016г	
3.	Двери коридора, ведущие на пути эвакуации, не укомплектованы	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	03.10.2016г	

	доводчиками для самозакрывания и уплотнителями в притворах	Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.153		
4.	Помещение котельной не отделено от помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, статья 4.; статья 88, п.1., табл.23. (СНиП 21-01-97*, п.5.18*.; табл.4.)	03.10.2016г	
5.	В помещении котельной эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 42.в	03.10.2016г	
6.	В левом крыле здания у запасного выхода, а также у главного входа допускается складирование сгораемых материалов (мусор)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п. 26	03.10.2016г	
7.	В помещении детского сада не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (на лестничном марше)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.22	03.10.2016г	
8.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (недостаточное количество)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 43	03.10.2016г	
9.	Огнетушитель в группе и зале не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус белой краской.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390. п.475;	03.10.2016г	
10.	Руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 6;	03.10.2016г	
11.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 14	03.10.2016г	
12.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери складских помещений обозначения категории по	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012	03.10.2016г	

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	г. №390. п. 20 ППР		
--	--------------------	--	--

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по
г. Азову и Азовскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по
Ростовской области
старший лейтенант вн. службы




А.А. Лаврученко

«30» мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ – д/с № 47 «Почемучка»
Бойко Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» мая 2016 г.


(подпись)