



Утверждаю

Директор МБОУ Поселковой СОШ

Азовского района

С.Г.Шкурко

Приказ № 67.4 от 26.08.2019 г.

**Инструкция  
о мерах пожарной безопасности для  
МБОУ Поселковая СОШ Азовского района**

1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), нормативных документов по пожарной безопасности, специфики деятельности, пожарной опасности территории, зданий и помещений МБОУ Поселковая СОШ Азовского района (далее учреждение), и обязательна к исполнению всеми работниками данного учреждения.

2. Несоблюдение (не выполнение) работниками требований, изложенных в данной инструкции, может повлечь дисциплинарную, административную, либо уголовную ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.

**3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей, контроль – ответственный за ПБ:**

3.1. Территория учреждения (здания, сооружения и помещения), а также участки, прилегающие к зданиям (сооружения и помещениям), должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.;

3.2. Тротуары, стоянки для автомобилей, подъезды к территории и проезды на территории должны находиться в исправном состоянии;

3.3. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;

3.4. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, необходимо предоставить в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивать переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов;

3.5. Запрещается загромождать выездные ворота и проезды;

3.6. Запрещается на территориях, прилегающих к зданиям, (сооружения и помещениям) оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

3.7. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми размещенными горючими веществами, материалами и изделиями;

3.8. В зданиях (сооружениях и помещениях), образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;

3.9. Запрещается использовать технические помещения, вентиляционные каналы, (чердаки) для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

3.10. Не допускается производить изменение объемно-планировочных решений и