



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 155/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области Азовское профессиональное училище № 45

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 07.08.2017 № 155, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. 25.09.2017; с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. 28.09.2017 проведена **плановая выездная** проверка в отношении: ГБПОУ РО ПУ № 45, расположенного по адресу: г. Азов, пр. Литейный, 9/22.

Должностные лица, проводившие проверку:

Выриков Владимир Владимирович – зам. начальника ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы;

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБПОУ РО ПУ № 45 Петров Андрей Александрович (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Административный корпус				
1.	Помещение библиотеки не доукомплектовано датчиками АПС.	НПБ 110-03 п. 14	28.09.2018	
2.	Не предоставлены документы (расчеты) определяющие категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны для помещения библиотеки.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ (далее ФЗ №123-ФЗ), глава 5 и глава 8.	28.09.2018	
3.	Частично отсутствуют рассеиватели у электрических светильников по всему корпусу.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) –	28.09.2018	

		(далее ППР) п. 42		
4.	Двери на путях эвакуации ведущие из помещений в лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах.	(п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).	28.09.2018	
5.	В помещении актового зала сценическая коробка (деревянная) не обработана огнезащитным составом с составлением соответствующего акта.	ППР п. 108	28.09.2018	
6.	Кладовая не отделена от помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60) (в помещении столовой).	ФЗ №123-ФЗ статья 4.; статья 88, п.1., табл.23. (СНиП 21-01-97*, п.5.18*.; табл.4.)	28.09.2018	
Учебный корпус				
7.	В здании на 2-ом - 3-ем этажах на полу на путях эвакуации применено напольное горючее покрытие (линолеум с неисследованными показателями горючести)	(п. 6.25* СНиП 21-01-97*)	28.09.2018	
8.	Двери на путях эвакуации ведущие из помещений в лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах.	(п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).	28.09.2018	
9.	На пути эвакуации (лестничная клетка № 1) размещен отопительный радиатор (30 см. от пола), тем самым создавая препятствие при эвакуации.	ППР п. 36	28.09.2018	
Общежитие				
10.	В здании на 4-ом - 5-ом этажах на полу на путях эвакуации применено напольное горючее покрытие (линолеум с неисследованными показателями горючести)	(п. 6.25* СНиП 21-01-97*)	28.09.2018	
11.	Эвакуационные выходы из здания не оборудованы знаками пожарной безопасности.	ППР п. 33; ФЗ №123-ФЗ ст.84	28.09.2018	
12.	Дверь эвакуационного выхода из коридоров в лестничную клетку № 2 закрыта на замок.	ППР п. 36	28.09.2018	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника ОНД и ПР
по г. Азову и Азовскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
майор внутренней службы

В.В. Выриков

«28» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБПОУ РО ПУ № 45

Петров Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» сентября 2017 г.

1	Полномочный представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области	28.09.2017
2	Начальник АПС	28.09.2017
3	Частично	28.09.2017